



- Q1 – rozłącznik izolacyjny FR303 40A  
F2 – bezpiecznik S301 B6A  
IC2 – automat zmierzchowy WZM-02  
K3 – stycznik SM340 40A 230V 4NO  
F3.1-3.3 – bezpiecznik S301 C20A

Dworaczyk

Biuro projektowe DWORACZYK-ARCHITEKTURA			
39-400 Tarnobrzeg, Al. Warszawska 170D			
600 338 494, 600 505 918 www.d-architektura.com.pl			
gajekada@gmail.com, dworaczykkamil@gmail.com			
Obiekt/adres inwestycji			
Przebudowa Placu 3 Maja - przebudowa linii kablowych SN i nN kolidujących z budynkiem toalet			
Inwestor			
Gmina Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz			
Projektant	Podpis	Specjalność	Nr. upr.
inż. Paweł Piwowar		elektryczna	E-117/02
Sprawdzający	Podpis	Specjalność	Nr. upr.
mgr inż. Bartosz Budzik		elektryczna	E-217/02
Tytuł rysunku			
Schemat elektryczny skrzynki SZO			
Stadium	Data	Skala	
Projekt budowlano-wykonawczy	11.2016		
Nr rysunku			E23.1