



Numer obwodu		01	02	1	2	3	4
Nazwa odbioru	Rozłącznik OPE40x40/p.poż.250A	Zasilanie z wyłącznika p.poż.	Ochrona przepięciowa DSH TNS 255	Zasilanie budynku handlowego	Zasilanie fontanny i bud. WC	Zasilanie zestawu gniazd ZG	Oświetlenie zewnętrzne
Pi [kW]			--	35,00	23,00	20,00	1,00
Typ przewodu		5xLY70	5xLY25	YDY 5x25	YAKY 4x35	5xLY25	5xLY25

Biuro projektowe DWORACZYK-ARCHITEKTURA

39-400 Tarnobrzeg, Al. Warszawska 170D
600 338 494, 600 505 918 www.d-architektura.com.pl
gajekada@gmail.com, dworaczkykamil@gmail.com

Obiekt/adres inwestycji

Przebudowa Placu 3 Maja - przebudowa linii kablowych SN i nN kolidujących z budynkiem toalet

Inwestor

Gmina Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

Projektant

inż. Paweł Piwowar

Podpis

Specjalność

elektryczna

Nr. upr.

E-117/02

Sprawdzający

mgr inż. Bartosz Budzik

Podpis

Specjalność

elektryczna

Nr. upr.

E-217/02

Tytuł rysunku

Schemat elektryczny rozdzielnic złączowej RZ

Stadium

Projekt budowlano-wykonawczy

Data

11.2016

Skala

Dworaczyk

architektura

Nr rysunku

E22