



Tablica n/t 3x18 IP65

OZNACZENIE APARATÓW

- Q01 – rozłącznik FR302 40A
- FV02 – ochronnik typ 2
- F1 – bezpiecznik S301 B10A
- F12–7 – wył. różn. P312 B16A 30mA AC
- F8–11 – S301 B6A
- F12 – wył. różn. P312 B16A 30mA A

Biuro projektowe DWORACZYK-ARCHITEKTURA

39-400 Tarnobrzeg, Al. Warszawska 170D
600 338 494, 600 505 918 www.d-architektura.com.pl
gajekada@gmail.com, dworaczkykamil@gmail.com

Obiekt/adres inwestycji

Przebudowa Placu 3 Maja - przebudowa linii kablowych SN i nN kolidujących z budynkiem toalet

Inwestor

Gmina Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

Projektant inż. Paweł Piwowar	Podpis	Specjalność elektryczna	Nr. upr. E-117/02
Sprawdzający mgr inż. Bartosz Budzik	Podpis	Specjalność elektryczna	Nr. upr. E-217/02

Tytuł rysunku
Widok tablicy TS

Stadium Projekt budowlano-wykonawczy	Data 11.2016	Skala
--	------------------------	-------

Architektura

Nr rysunku **E18**

Dworaczyk